

Retour par les membres du CHSCT
De la visite du site des Tertiales du 06 octobre 2014

Participants :

Administration : le VP Ressources Humaines, la conseillère de prévention, l'assistant de prévention de l'IUT tertiaire, les attachés de l'IPAG, de l'IAE et de la FDEG

Représentants du personnel : FSU, SGEN-CFDT, Sud Education, UNSA Education

Constats, côté IUT :

1. Hall d'entrée : présence de fuites d'eau. Problème remonté à plusieurs reprises. Des poubelles sont placées en dessous des fuites pour éviter que l'eau ne se répande. Vitres du Hall jamais nettoyées depuis 20 ans.
2. Local destiné au personnel de la DMLP :
 - Il existe une cuisine faisant office de vestiaire pour 3 hommes et une femme et un local technique. Ce local semble manifestement trop petit pour accueillir tout le matériel en transit, manque d'armoires ou d'étagères pour ranger les produits et matériels. D'où l'on trouve des produits électriques et chimiques mélangés à des verres et autres ustensiles « alimentaires ». Un poste informatique complètement obsolète qui doit servir à traiter les demandes se situe dans le local de stockage du matériel sans fenêtre. Conditions indignes pour ses personnels. Pas de fenêtres. Pas de point d'eau ! Couloir très encombré d'objets divers (risque de chutes)
 - Certaines dalles sont tombées, d'autres sont prêtes à tomber.
3. Système de ventilation fonctionne-t-il et est-il suffisant ? Une couche marron est présente autour de certaines ventilations. Les dalles au plafond deviennent de plus en plus noires à mesure que nous montons les étages du bâtiment.
4. WC rez-de-chaussée: Seuls 3 WC sur 8 sont fonctionnels côté femme. Le WC pour les personnes handicapées côté femme sert de cabine de stockage, il est encombré de vieux matériels! Pas de WC pour personnes handicapées côté hommes !
5. WC : beaucoup sont non fonctionnels pour diverses raisons (ex. canalisations bouchées, trous dans les portes, cabines de stockage...)
6. Couloir côté amphi : présence d'une grande table pouvant gêner l'évacuation des personnes. Le système de désenfumage est coincé. Amphi très chaud, étouffant. Porte de sécurité incendie bloquée. Escalier abimé par fuites d'eau.
7. Fenêtres : beaucoup ne s'ouvrent plus, beaucoup sont mal isolées, présence de scotch sur les contours pour pallier à l'air froid qui entre dans le bâtiment (bureau 357 glacial)
8. Carrelage manquant par endroit au 2^{ème} étage
--> *Risque de chute*
9. Fuites d'eau au niveau de l'escalier entre le 2^{ème} et le 3^{ème} étage
--> *Risque de chute*
10. Etage administratif : le WC pour personnes handicapées sert encore une fois de cabine de stockage ! Visite d'une salle de cours (violette): 2 entrées dont une fermée à clé.
11. Nettoyage des locaux est effectué par une entreprise extérieure. Le personnel nous fait part d'une perte de qualité évidente. Combien de personnels travaillent dans ses locaux?

12. Sortie côté IUT : certains fumeurs jettent leurs mégots dans la trappe à côté de l'ascenseur, la fumée arrive dans l'ascenseur, les détecteurs de fumée ne se déclenchent pas.

Remarques, questions et propositions des membres du CHSCT :

1. Respecter les normes liées à l'accueil de public handicapé
 2. Faire en sorte que les WC soient en nombre suffisants et toujours fonctionnels pour tous les publics
 3. Réparer les fuites d'eau
 4. Vérifier le système d'aération / ventilation
 5. Remplacer les dalles manquantes et/ou défectueuses et/ou salles
 6. Aménagement de locaux décents pour les personnels DMLP
 7. Réparer et isoler les fenêtres
 8. Réparer le carrelage
-

Constats, côté IPAG, IAE, FDEG :

La visite côté IPAG, IAE, FDEG ne s'est pas effectuée dans les mêmes conditions que pour l'IUT tertiaires, faute de temps. Les constats sont superficiels, très loin d'être exhaustifs. Une demande de visite complémentaire a d'ailleurs été émise à la fois par l'attaché et le directeur de l'IPAG ainsi que par certains membres du CHSCT.

1. Dalles qui se décollent au plafond (2ème étage)
2. Le tri sélectif est prévu mais uniquement pour le papier (rien pour les Ordures Ménagères)
3. Niveau 5 : les secrétaires sont à 3 dans un petit bureau surchauffé en été.
4. Le ménage est mal fait car trop peu de temps.

IAE

5. Fenêtres salle de réunion : ne s'ouvrent plus
6. Les dalles au plafond sont très sales
7. Des infiltrations provenant des toits terrasses (qui ne servent pas)

IDP

8. Bibliothèque : infiltrations d'eau

FDEG

9. Fenêtres : beaucoup ne s'ouvrent plus, beaucoup sont mal isolées, présence de scotch sur les contours pour pallier à l'air froid qui entre dans le bâtiment/ odeur de tabac
10. WC : nombre insuffisant pour les étudiants

IPAG

11. Un local est condamné : il est plein de chaises.
12. WC bouchés (ticket : 7 mois attente)

Remarques, questions et propositions des membres du CHSCT :

En attente d'une nouvelle visite

Problèmes remontés lors de l'entrevue avec le personnel

La rencontre avec les personnels s'est déroulée dans une atmosphère tendue et de demande importante de leur part. Les dysfonctionnements évoqués semblent avoir été dénoncés depuis longtemps d'où un fort sentiment d'exaspération des interlocuteurs.

1/ Hygiène sanitaire : Dysfonctionnements à répétition des WC : régulièrement les sols sont dans un état de pataugeoires ; les urinoirs remplis car bouchés ; les odeurs insupportables. Solution donnée : pas de respect du lieu donc on les condamne.

2/ Ambiance thermique : Très mauvaise isolation. La température en ce début octobre est bien en deçà de 18°. Il serait temps d'effectuer les réparations nécessaires. Menace d'un enseignant d'utiliser son droit de retrait. A côté de cela on laisse les grandes portes du hall ouvertes donc le personnel pousse les chaufferettes à fond.

3/ Sécurité : plus d'agent de sécurité, des personnes extérieures à l'université entrent dans le bâtiment. Le sentiment d'insécurité touche de plus en plus le personnel, quels que soit la composante ou le statut. Travail isolé le samedi matin. La porte de secours ne s'ouvre plus. La personne en charge de l'accueil du bâtiment est fortement exposée : quelle procédure lors de menace ? Qui appeler en cas de danger (doyen, agent de sécurité, police...) ?

4/ Santé publique : le défibrillateur se trouve dans un local fermé à clés.

5/ RSST : Pas de réponses aux registres. Tout le monde ne sait pas qu'il en existe.